



国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 江苏京骁安全设备有限公司  
 无锡市滨湖区胡埭工业园北区金桂路 23 号

产品名称 图像型火灾探测器

型号规格 VFD/F-HWD1012Ex DC24V

防爆标志 Ex db IIC T6 Gb/Ex td IIIC T80°C Db

产品标准 Q/VFD/F001-2022

总装图号 VFD/F-HWD-00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

- GB/T 3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
- GB/T 3836.2-2021 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳 “d” 保护的的设备》
- GB/T 3836.31-2021 《爆炸性环境 第 31 部分: 由防粉尘点燃外壳 “t” 保护的的设备》

记事:

- 1.本产品配用的引入装置已取得防爆合格证,使用时按其使用说明书规定对引入装置进行填料密封。
- 2.工作环境温度范围: -40°C ~ +60°C。
- 3.本证书可代表产品:防爆标志:Ex db IIC T6 Gb/Ex td IIIC T80°C Db。  
VFD/F-HWD1012Ex、 VFD/F-HWD1006Ex DC24V
- 4.外壳防护等级: IP66。
- 5.本证书不包含上述国家标准之外的性能和安全要求。

中心主任

颁发日期

2022 年 06 月 29 日

本证有效期

2022 年 06 月 29 日至 2027 年 06 月 28 日



南阳防爆电气研究所  
 国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号